

泗县交通运输局 泗县扶贫开发领导小组办公室

文件

泗交字[2017]262号

关于统一推行泗县农村公路村级道路 建设标准的通知

各乡（镇）人民政府，开发区管委会：

为进一步加强农村公路建设，彻底解决农民出行难的问题，促进农村人流、物流、信息流，拉动农村生产、消费，提高农民生产生活水平，满足城乡一体化建设，为全面完成脱贫任务打好基础。经泗县人民政府批准，特制定《泗县农村公路村级道路建设标准》，望各乡镇严格按标准执行。

附：《泗县农村公路村级道路建设标准》

泗县交通运输局

泗县扶贫开发领导小组办公室

2017年10月24日

泗县农村公路村级道路建设标准

一、自然庄与自然庄连接主干道建设标准

1、路基、路面：路基宽不低于 5.5 米，路面宽不低于 4.5 米

2、横断面几何尺寸布置为：0.5 米（土路肩）+4.5 米（行车道）+0.5 米（土路肩）

3、路面结构：

老路为土路基时：老路整平碾压，上面铺压实厚度为 20 厘米级配碎石作为基层，面层为厚 20 厘米，抗弯拉强度 4.5MPa 水泥混凝土。

老路为砂石路基时：砂石路基宽度不够部分，下挖 15 厘米路槽用级配碎石补强，碾压密实后，上面铺压实厚度为 18 厘米级配碎石作为基层，面层为厚 20 厘米，抗弯拉强度 4.5MPa 水泥混凝土。

二、自然庄内主干道建设标准

1、路基、路面：路基宽不低于 5.0 米，路面宽不低于 4.0 米

2、横断面几何尺寸布置为：0.5 米（土路肩）+4.0 米（行车道）+0.5 米（土路肩）

3、路面结构：

老路为土路基时：老路整平碾压，上面铺压实厚度为 20 厘米级配碎石作为基层，面层为厚 20 厘米，抗弯拉强度 4.5MPa 水泥混凝土。

老路为砂石路基时：砂石路基宽度不够部分，下挖 15 厘米路槽用级配碎石补强，碾压密实后，上面铺压实厚度为 18 厘米级配碎石作为基层，面层为厚 20 厘米，抗弯拉强度 4.5MPa 水泥混凝土。

三、自然庄内非主干道（指家前屋后道路）建设标准

（一）路面宽度 3 米建设标准

1、路基、路面：路基宽不低于 4.0 米，路面宽不低于 3.0 米

2、横断面几何尺寸布置为：0.5 米（土路肩）+3.0 米（行车道）+0.5 米（土路肩）

3、路面结构：

老路为土路基时：老路整平碾压，上面铺压实厚度为 18 厘米级配碎石作为基层，面层为厚 20 厘米，抗弯拉强度 4.0MPa 水泥混凝土。

（二）路面宽度低于 3 米的建设标准

老路整平碾压密实后，上面铺压实厚度为 15 厘米级配碎石作为基层，面层为厚 18 厘米，抗弯拉强度 4.0MPa 水泥混凝土。