

安徽省地震局

关于对泗县经济开发区区域性地震安全性 评价报告的批复

泗县经济开发区管理委员会：

2021年2月4日，省地震局组织专家对《泗县经济开发区区域性地震安全性评价报告》开展了技术审查。现根据专家组意见，经研究后批复如下：

一、原则同意报告对区域和近场区地震活动性、地震构造及目标区断层勘查和活动性鉴定的分析评价意见；

二、原则同意报告提供的目标区不同超越概率条件下场地地表水平向设计地震动峰值加速度和特征周期等地震动参数；其中，50年超越概率63%、10%、2%条件下，I区地表水平向地震动峰值加速度分别为65gal、185gal、360gal；II区地表水平向地震动峰值加速度分别为86gal、200gal、390gal。

三、原则同意报告对目标区的地震地质灾害初步评价意见。

四、该报告结论及配套技术服务系统可服务于开发区产业规划布局和相关建设工程抗震设防。

五、区域性地震安全性评价承担单位应尽快向业主方提交完

善后的工作成果并做好相应服务工作。根据建设工程审批制度改革有关要求，相关单位和部门对开发区内有关工程建设项目实行告知承诺制，督促项目建设单位承诺使用评价结果。

安徽省地震局
2021年3月4日

抄送：宿州市地震局